

Eingeführte Muster-Richtlinien in den Landesbauordnungen der Bundesländer

| | Muster-Bauordnung (MBO) / 2002 | Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) / 2005 | Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR) / 2005 | Muster-Systemböden-Richtlinie (MSysBöR) / 2005 | Muster-Feuerstätten-Verordnung (MFeuVO) / 2005 | Muster-Versammlungsstätten-Verordnung (MVStättV) / 2005 | Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR) / 2008 | F 30 - Bundesland* |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|--------------------|
| Brandenburg | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | ✓ |
| Berlin | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | ✓ |
| Bremen ¹ | Red | Red | Red | Red | White | White | White | |
| Baden-Württemberg | Red | Red | Red | Red | White | White | White | |
| Bayern | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | ✓ |
| Hamburg ¹ | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Yellow | ✓ |
| Hessen ¹ | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | ✓ |
| Mecklenburg-Vorpommern ¹ | Red | Red | Red | Red | Red | White | White | |
| Niedersachsen | White | Red | Red | Red | Red | Red | Red | |
| Nordrhein-Westfalen | White | White | Orange | Red | Red | Red | Red | |
| Rheinland-Pfalz ¹ | White | Red | Red | Red | White | White | White | ✓ |
| Schleswig-Holstein ¹ | Red | Red | Red | Red | White | White | White | |
| Saarland ¹ | Red | Red | Red | Red | Red | Red | White | ✓ |
| Sachsen-Anhalt | Red | Red | Red | Red | Red | Red | White | |
| Sachsen | Red | Red | Red | Red | Red | White | White | ✓ |
| Thüringen ¹ | Red | Red | Red | Red | Red | White | White | ✓ |

- = Einführung der Musterrichtlinie ist erfolgt
- = Grundlage MLüAR 2000 mit Anpassungen
- = Als Empfehlung im Bauprüfdienst 1-2008 Hochhäuser der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt erläutert (keine rechtl. bindende Wirkung)

¹ = Raumelderpflicht

* In sog. "F 30-Bundesländern" müssen in F 30-Wänden auch mind. F 30-Abschottungen eingebaut werden. In allen anderen Bundesländern sind in F 30-Wänden keine Abschottungen notwendig, sondern nur ein Rauchschutz mit nichtbrennbaren Baustoffen.

Ab F 60-Wände/Decken sind Abschottungen in allen Bundesländern vorgeschrieben.