

## Eingeführte Muster-Richtlinien in den Landesbauordnungen der Bundesländer

	Muster-Bauordnung (MBO) 2002	Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) 2005	Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR) 2005	Muster-Systemböden-Richtlinie (MSysBöR) 2005	Muster-Feuerstätten-Verordnung (MFeuVO) 2005	Muster-Versammlungsstätten-Verordnung (MVStättV) 2005	Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR) / 2008	Muster-Richtlinie Brandschutz Holzbau (M-HFHolzR) 2004	Muster-Schulbaurichtlinie (MSchulbauR) 2009	F 30 - Bundesland*
Brandenburg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Berlin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bremen <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baden-Württemberg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bayern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hamburg <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hessen <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mecklenburg-Vorpommern <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niedersachsen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nordrhein-Westfalen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rheinland-Pfalz <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schleswig-Holstein <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Saarland <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sachsen-Anhalt <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sachsen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thüringen <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- = Einführung der Musterrichtlinie ist erfolgt
- = Grundlage MLüAR 2000 mit Anpassungen
- = Als Empfehlung im Bauprüfdienst 1-2008 Hochhäuser der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt erläutert (keine rechtl. bindende Wirkung)

<sup>1</sup> = Raumelderpflicht

\* In sog. "F 30-Bundesländern" müssen in F 30-Wänden auch mind. F 30-Abschottungen eingebaut werden. In allen anderen Bundesländern sind in F 30-Wänden keine Abschottungen notwendig, sondern nur ein Rauchschutz mit nichtbrennbaren Baustoffen.  
Ab F 60-Wände/Decken sind Abschottungen in allen Bundesländern vorgeschrieben.

